

施工時のゴミ噛み

配管中に異物が残っていると、
止水不良や流量不足の原因となります

配管中に異物が残ったまま施工されると、通水した際に水栓内に異物が入り込み、止水機構へのゴミ噛み、ストレーナ、フィルタなどへのゴミ詰まりの原因となります。

水栓を取り付ける前に、
配管中の異物を洗い流してください

水栓を取り付ける前に、必ず給水・給湯配管内の清掃を行い、ゴミや砂などを完全に洗い流してください。