

配管設計時の注意事項 ⑫

公開 2022.12

鉛フリー銅合金製バルブでは
流体の温度が100℃を超えないようにしましょう

100℃を超えて使用した場合、弁箱に割れが発生する危険性があります

